

Информация по результатам проверки АУ СОИ ТО «Областной центр социальной адаптации и ресоциализации», проведенной ОНД и ПР по г. Тюмени УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области

Согласно Распоряжения от 09.01.2020 № 1-к проведена плановая выездная проверка по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности в здании учреждения.

По результатам проверки составлен акт.

1. Помещения технического назначения на 1 этаже не выделены противопожарными преградами не ниже 2-го типа;

2. Помещения со спальными местами на 2-ом этаже не отделены от административно- хозяйственного корпуса противопожарными преградами не ниже 2-го типа.